

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Département communication et affaires publiques

Le : 06 mai 2023

De : Laurent Fogliani, chef de département communications et affaires publiques

À : Contacts médias

Levée du Plan d'Urgence Maritime sur le site industriel de Doniambo.

Suite à l'observation peu après 14 heures vendredi 05 mai 2023, d'une fuite de fioul le long du quai 3-4 (près des grues de déchargement) du quai de la SLN, et à la gestion de l'accident par l'industriel, le PUM (Plan d'Urgence Maritime) a été levé.

La fuite d'une conduite de fioul désaffectée du quai 3-4 s'est déversée dans un caniveau d'évacuation d'eau pluviale connecté à la grande rade. Une surface d'irisation de l'eau y a été observée.

Immédiatement, le Plan d'Opérations Internes (POI) et le Plan d'Urgence Maritime ont été enclenchés pour assurer la bonne coordination de l'événement.

Les mesures déployées auront permis de circonscrire l'accident et ses impacts :

- Par la circonscription de la fuite et des réseaux d'écoulement des eaux de pluie de la plateforme ;
- Par le pompage des quantités résiduelles de fioul et leur traitement ;
- Par la sécurisation des réseaux d'écoulement des eaux, boudins absorbants, barrages et rondes d'observations ;
- Par le déploiement de barrages en bord de mer, la récupération et le traitement ;
- Par la sécurisation et la réparation de la fuite détectée.

Les contrôles d'impact se poursuivront tout au long du weekend.

A ce stade et compte tenu des observations réalisées, l'industriel estime un impact résiduel de fioul de moins d'un litre.

Une enquête est en cours pour comprendre les causes de l'accident et donnera lieu à la remise d'un rapport d'enquête aux institutions de tutelles, selon les délais en vigueur.

Contact médias :

Laurent Fogliani - Tél. : 734 000 - laurent.fogliani@eramet-sln.com / com@eramet-sln.com

Pour en savoir plus sur la SLN et pour télécharger des images :

www.sln.nc

[SLN - Le Nickel | Facebook](#)

<https://www.linkedin.com/company/sln-le-nickel/>